



- Apzīmējumi:**
- projektējams apgaismojuma kabelis (Lietotāja)
 - esošs 0,4kV el. kabelis
 - P1 - gaismeklis R2L2 LED pašdimmējams, uz balsta, h=4m (37W)
 - S-2 - prožektors "Sonpak" (250W)
 - J3 - gaismeklis iebūvēts sienā "Jalon H" (4W)
 - ML4 - gaismeklis "Milo", uz balsta, h=1.0m (2,4W)
 - ML5 - gaismeklis "Milo", uz balsta, h=2.5m (2,4W)
 - MC6 - gaismeklis iebūvēts zemē "Mica", LED, ar maināmu lenķi (2,5W)

- Piezīmes:**
- Galvenās piezīmes un apzīmējumus skatīt lapā ELT-2.
 - Ģenplānu ar esošajiem un projektējamajiem elektriskajiem tīkliem skatīt lapā ELT-2.
 - Apgaismes tīklu aprēķina shēmu skatīt lapā ELT-4.
 - Projektējamās kabelus aizsargāt ar PE caurulēm visā garumā.
 - Projektējamais pieslēgums ir paredzēts atļautās slodzes robežās.

Pasūtītājs:	RPA "Rīgas pieminekļu aģentūra" Reģ.Nr.:90001774093, Gaujas iela 19, Rīga, LV-1006		
Projektētājs:	SIA "KĀRLIS" Reģ.Nr. 40002000043; Skolas iela 21-301, Rīga, LV-1010		
BPDV	I.Aiksnis	15.05.2017	Projekta nosaukums:
Proj.	E.Notrms	15.05.2017	Rīgas Brāļu kapu Aizsaules ielā 1b, Rīgā teritorijas apgaisme
			Rasejums:
			0,4kV aprēķina shēma
			Lapas Nr.: 3

Šī rasejuma ELT markas inženierkomunikāciju risinājumu autoritātes pieder SIA "Kārlis" E.N.